


DIÂMETROS REF.		DIÂMETROS EXTERNOS (mm)			
mm	POL.	PVC	COBRE	AOÇO GALVANIZADO	
15	1/2"	20	15	21	
20	3/4"	25	22	27	
25	1"	32	28	34	
32	1 1/4"	40	35	42	
40	1 1/2"	50	42	48	
50	2"	60	54	60	
65	2 1/2"	75	66	76	
75	3"	85	79	89	
100	4"	110	104	114	
150	6"	—	—	165	



LEGENDA

INDICAÇÕES

PRUMADA QUE DESCE, QUE SOBRE E QUE SOBRE E DESCE

PRUMADA DE ÁGUA FRIA

TUBULAÇÕES

AF AF ÁGUA POTÁVEL ESGOTO

VENTILAÇÃO ÁGUAS PLUVIAIS

CONEXÕES

JOELHO 90° JOELHO 45°

TE CAP

PEÇAS SANITÁRIAS

CAIXA SIFONADA EM PVC RALO SECO COM GRELHA EM AÇO INOX

CAIXAS DE PASSAGEM/INSPEÇÃO OU LIMPEZA

CAIXA DE PASSAGEM DE ESGOTOS OU ÁGUAS SERVIDAS (CE OU CAS) CAIXA SIFONADA DE ESGOTOS (CES)

CAIXA DE PASSAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS (CAP)



PLANTA CHAVE

ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA	PVC 6,3 PN 750 kPa RÍGIDO SOLDÁVEL (MARROM)
ESGOTOS SANITÁRIOS	ATÉ ø150mm: PVC SÉRIE N COM JUNTAS ELÁSTICAS
	A PARTIR DE ø200mm: PVC LINHA VINILFORT
ÁGUAS PLUVIAIS	ATÉ ø150mm: PVC SÉRIE R COM JUNTAS ELÁSTICAS
	A PARTIR DE ø200mm: PVC REFORÇADO, COR OCRE (VINILFORT)

NOTAS

1	OS DIÂMETROS APRESENTADOS SÃO OS EXTERNOS DO FABRICANTE E ESTÃO INDICADOS EM MILÍMETROS, EXCETO AS TUBULAÇÕES DO SISTEMA PREDIAL DE ESGOTOS SANITÁRIOS, ÁGUAS SERVIDAS E ÁGUAS PLUVIAIS QUE SÃO NOMINAIS.
2	AS TUBULAÇÕES DE ESGOTO TEM DECLIVIDADE MÍNIMA DE 2% PARA ø ATÉ 75mm E 1% PARA ø MAIOR E IGUAL A 100mm.
3	AS TUBULAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS TEM DECLIVIDADE MÍNIMA DE 0,5%, EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.

Título: Projeto Hidráulico		ART.: 28027230190577278	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA		ADMINISTRAÇÃO
			ÂNGELO PERUGINI
2017-2020			
Nome e endereço da obra: Hospital e Maternidade Municipal Governador Mário Covas Rua Osvaldo Ribeiro Carrilho, nº 10 – Mirante de Sumaré – SP. CEP: 13186–214			
Secretário de Saúde: _____ Secretaria Municipal de Saúde			
Autor do projeto: _____ Priscila Mercaldi Oliveira Engenheira Civil CREA: 5062095240–SP			
Conteúdo: Planta Cobertura (1/5)		Referências do projeto: REFORMA	Áreas: 4.810,73m²
Data: MAIO / 2019	Escala: 1/50	Folha: 06/17	Revisão: 00