



LEGENDA


INDICAÇÕES

TUBULAÇÕES

CONEXÕES

PEÇAS SANITÁRIAS

CAIXAS DE PASSAGEM/INSPEÇÃO OU LIMPEZA



DIÂMETROS REF.		DIÂMETROS EXTERNOS (mm)			
mm	POL.	PVC	COBRE	AO	ALUMINIZADO
15	1/2"	20	15	21	
20	3/4"	25	22	27	
25	1"	32	28	34	
32	1 1/4"	40	35	42	
40	1 1/2"	50	42	49	
50	2"	60	54	60	
65	2 1/2"	75	66	76	
75	3"	85	79	89	
100	4"	110	104	114	
150	6"	—	—	165	

ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS	
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA	PVC 6,3 PN 750 MPa RÍGIDO SOLDÁVEL (MARRON)
ESSOTOS SANITÁRIOS	ATE #150mm: PVC SÉRIE N COM JUNTAS ELÁSTICAS A PARTIR DE #200mm: PVC LINHA VINILFORT
ÁGUAS PLUVIAIS	ATE #150mm: PVC SÉRIE R COM JUNTAS ELÁSTICAS A PARTIR DE #200mm: PVC REFORÇADO, COR OCRE (VINILFORT)

NOTAS	
1	OS DIÂMETROS APRESENTADOS SÃO OS EXTERNOS DO FABRICANTE E ESTÃO INDICADOS EM MILÍMETROS, EXCETO AS TUBULAÇÕES DO SISTEMA FIECAL DE ESSOTOS SANITÁRIOS, ÁGUAS SERVIDAS E ÁGUAS PLUVIAIS QUE SÃO NOMINAIS.
2	AS TUBULAÇÕES DE ESSOTO TÊM DECLIVIDADE MÍNIMA DE 2% PARA # ATÉ 75mm E 1% PARA # MAIOR E IGUAL A 100mm.
3	AS TUBULAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS TÊM DECLIVIDADE MÍNIMA DE 0,5% EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.

Projeto Hidráulico

ADMINISTRAÇÃO

ANGÉLO PERUGINI

2017-2020

Hospital e Maternidade Municipal Governador Mário Covas  
Rua Osvaldo Ribeiro Carilho, nº 10 – Mirante de Sumaré – SP. CEP: 13186-214

Secretaria Municipal de Saúde

Priscila Mercaldi Oliveira  
Engenheira Civil  
CREA: 5062095240-SP

Planta Cobertura (2/5)	REFORMA	4.810,73m <sup>2</sup>
Data: MAIO / 2019	Escala: 1/50	Folha: 07/17
		Revisão: 00