


LEGENDA

INDICAÇÕES



PRUMADA QUE DESCE, QUE SOBE E QUE SOBE E DESCE



PRUMADA DE ÁGUA FRIA

TUBULAÇÕES

— A1 — A5 — ÁGUA POTÁVEL

— ESGOTO

- - - VENTILAÇÃO

- - - ÁGUAS PLUVIAIS

CONEXÕES

Ø 1/4" JOELHO 90°

Ø 1/2" JOELHO 45°

Ø 1/2" TE

Ø 1" CAP

PEÇAS SANITÁRIAS

Ø CAIXA SIFONADA EM PVC


Ø RALO SECO COM GRELHA EM AÇO INOX

CAIXAS DE PASSAGEM/INSPEÇÃO OU LIMPEZA

Ø CAIXA DE PASSAGEM DE ESGOTOS OU ÁGUAS SERVIDAS (CE OU CAS)

Ø CAIXA SIFONADA DE ESGOTOS (CES)

Ø CAIXA DE PASSAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS (CAP)



PLANTA CHAVE

DIÂMETROS REF.		DIÂMETROS EXTERNOS (mm)		
mm	POL.	PVC	COBRE	AÇO GALVANIZADO
15	1/2"	20	15	21
20	3/4"	25	22	27
25	1"	32	28	34
32	1 1/4"	40	35	42
40	1 1/2"	50	42	48
50	2"	60	54	60
65	2 1/2"	75	66	76
75	3"	85	79	89
100	4"	110	104	114
150	6"	—	—	165

ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA	PVC 6.3 PN 750 kPa RÍGIDO SOLDÁVEL (MARROM)
ESGOTOS SANITÁRIOS	ATE Ø150mm: PVC SÉRIE N COM JUNTAS ELÁSTICAS A PARTIR DE Ø200mm: PVC LINHA VINILFORT
ÁGUAS PLUVIAIS	ATE Ø150mm: PVC SÉRIE R COM JUNTAS ELÁSTICAS A PARTIR DE Ø200mm: PVC REFORÇADO, COR CORE (VINILFORT)

NOTAS

- OS DIÂMETROS APRESENTADOS SÃO OS EXTERNOS DO FABRICANTE E ESTÃO INDICADOS EM MILÍMETROS, EXCETO AS TUBULAÇÕES DO SISTEMA PREDIAL DE ESGOTOS SANITÁRIOS, ÁGUAS SERVIDAS E ÁGUAS PLUVIAIS QUE SÃO NOMINAIS.
- AS TUBULAÇÕES DE ESGOTO TEM DECLIVIDADE MÍNIMA DE 2% PARA Ø ATÉ 75mm E 1% PARA Ø MAIOR E IGUAL A 100mm.
- AS TUBULAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS TEM DECLIVIDADE MÍNIMA DE 0,5%, EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.

Título: Projeto Hidráulico ART.: 28027230190577278

 **PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA**

**ADMINISTRAÇÃO**  
**ÂNGELO PERUGINI**  
2017-2020

Nome e endereço da obra:  
**Hospital e Maternidade Municipal Governador Mário Covas**  
**Rua Osvaldo Ribeiro Carilho, nº 10 – Mirante de Sumaré – SP. CEP: 13186-214**

Secretário de Saúde: \_\_\_\_\_  
Secretaria Municipal de Saúde

Autor do projeto: \_\_\_\_\_  
Priscila Mercadil Oliveira  
Engenheira Civil  
CREA: 5062095240-SP

Conteúdo: **Planta Cobertura (3/5)**

Referências do projeto: **REFORMA**

Áreas: **4.810,73m²**

Data: **MAIO / 2019** Escala: **1/50** Folha: **08/17** Revisão: **00**