



ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA	PVC 0,3 PN 750 MPa RIGIDO SOLDÁVEL (MARRON)
ESGOTOS SANITÁRIOS	ATE #150mm: PVC SÉRIE N COM JUNTAS ELÁSTICAS A PARTIR DE #200mm: PVC LINHA VINILFORT
ÁGUAS PLUVIAIS	ATE #150mm: PVC SÉRIE R COM JUNTAS ELÁSTICAS A PARTIR DE #200mm: PVC REFORÇADO, COM OCRE (VINILFORT)

NOTAS

1	OS DIÂMETROS APRESENTADOS SÃO OS EXTERIORES DO PARAFRASE E ESTÃO INDICADOS EM MILÍMETROS, EXCETO AS TUBULAÇÕES DO SISTEMA PREDIAL DE ESGOTOS SANITÁRIOS, ÁGUAS SERVIDAS E ÁGUAS PLUVIAIS QUE SÃO NOMINAIS.
2	AS TUBULAÇÕES DE ESGOTO TÊM DECLIVAÇÃO MÍNIMA DE 2% PARA # ATÉ 75mm E 1% PARA # MAIOR E IGUAL A 100mm.
3	AS TUBULAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS TÊM DECLIVAÇÃO MÍNIMA DE 0,3%, EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.

Título:	Projeto Hidráulico	ART: 28027230190577278
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA	ÂNGELO PERUGINI	2017-2020

Nome e endereço da obra:
Hospital e Maternidade Municipal Governador Mário Covas
Rua Osvaldo Ribeiro Carilho, nº 10 – Mirante de Sumaré – SP. CEP: 13186-214

Secretário de Saúde:

Autor do projeto:	Priscila Mercadê Oliveira Engenheira Civil CREA: 5062095240-SP	Referências do projeto:	Áreas:
Conteúdo:	Vistas Hidráulicas (4/6)	REFORMA	4.810,73m²
Data:	MAIO / 2019	Escala:	INDICADA
Folha:	15/17	Revisão:	00