



LEGENDA

INDICAÇÕES

PRESSÃO QUE DESCE, QUE SOB E
OU SOB E DESCE

TUBULAÇÕES

A1 A1 ÁGUA POTÁVEL

CONEXÕES

JOELHO 45° JOELHO 90°

TE

REGISTROS, VÁLVULAS E TORNEIRAS

REGISTRO DE GAVETA INSTALADO COM A HASTE
FRONTAL

REGISTRO DE PRESSÃO (1/2" e 1") DA VÁLVULA
TIPO GLOBO INSTALADA COM A HASTE FRONTAL

VÁLVULA FLUXO DE DESCARGA COM SEXTA
HIDRONECÂNICA E FLUXO REGULÁVEL PARA DESCARGA
DE 12, 9 E 6 LITROS

ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA	PVC 6,3 PN 750 MPa RIGIDO SOLDÁVEL (MARRON)
ESGOTOS SANITÁRIOS	ATE #150mm: PVC SÉRIE N COM JUNTAS ELÁSTICAS A PARTIR DE #200mm: PVC LINHA VINILFORT
ÁGUAS PLUVIAIS	ATE #150mm: PVC SÉRIE R COM JUNTAS ELÁSTICAS A PARTIR DE #200mm: PVC REFORÇADO, COM OCRE (VINILFORT)

NOTAS

1	OS DIÂMETROS APRESENTADOS SÃO OS EXTERNOS DO FABRICANTE E ESTÃO INDICADOS EM MILÍMETROS, EXCETO AS TUBULAÇÕES DO SISTEMA PREDIAL DE ESGOTOS SANITÁRIOS, ÁGUAS SERVIDAS E ÁGUAS PLUVIAIS QUE SÃO NOMINAIS.
2	AS TUBULAÇÕES DE ESGOTO TÊM DECLIVIDADE MÍNIMA DE 2% PARA # ATÉ 75mm E 1% PARA # MAIOR E IGUAL A 100mm.
3	AS TUBULAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS TÊM DECLIVIDADE MÍNIMA DE 0,3%, EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.

Título: Projeto Hidráulico

ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA

ÂNGELO PERUGINI

2017-2020

Nome e endereço da obra: Hospital e Maternidade Municipal Governador Mário Covas, Rua Osvaldo Ribeiro Carilho, nº 10 – Mirante de Sumaré – SP. CEP: 13186-214

Secretário de Saúde: _____

Secretaria Municipal de Saúde

Autor do projeto: _____

Priscila Mercadê Oliveira
Engenheira Civil
CREA: 506209524D-SP

Conteúdo: Vistas Hidráulicas (5/6)

Referências do projeto: REFORMA

Áreas: 4.810,73m²

Data: MAIO / 2019

Escala: INDICADA

Folha: 16/17

Revisão: 00