



LEGENDA


INDICAÇÕES
PRIMA DA QUE DESCE, QUE SOB E DA SOB E DESCE
PRIMA DA AGUA FRA

TUBULAÇÕES
AF - AGUA POTAVEL
VENTILACAO
ESSOTO
AGUA PLUVIAS

CONEXÕES
JELHO 90°
JELHO 45°
CAP

PEÇAS SANITÁRIAS
CAIXA SIFONADA EM PVC
CAIXA SIFONADA EM AÇO INOX

CAIXAS DE PASSAGEM/INSPEÇÃO OU LIMPEZA
CAIXA DE PASSAGEM DE ESSOTOS OU AGUAS SERVIDAS (CE OU CAS)
CAIXA SIFONADA DE AGUAS PLUVIAS (CAP)



DIÂMETROS REF.		DIÂMETROS EXTERNOS (mm)			
mm	POL.	PVC	CORRE	AO GALVANIZADO	
15	1/2"	20	15	21	
20	3/4"	25	22	27	
25	1"	32	28	34	
32	1 1/4"	40	35	42	
40	1 1/2"	50	42	48	
50	2"	60	54	60	
65	2 1/2"	75	66	76	
75	3"	85	79	89	
100	4"	110	104	114	
150	6"	—	—	165	

ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS	
DISTRIBUIÇÃO DE AGUA FRA	PVC 0,3 PN 750 MPa RIGIDO SOLDÁVEL (MARRON)
ESSOTOS SANITÁRIOS	ATE #150mm: PVC SERIE N COM JUNTAS ELÁSTICAS A PARTIR DE #200mm: PVC LINHA VINILFORT
AGUAS PLUVIAS	ATE #150mm: PVC SERIE R COM JUNTAS ELÁSTICAS A PARTIR DE #200mm: PVC REFORÇADO, COR OCRE (VINILFORT)

NOTAS	
1	OS DIÂMETROS APRESENTADOS SÃO OS EXTERNOS DO FABRICANTE E ESTÃO INDICADOS EM MILÍMETROS, EXCETO AS TUBULAÇÕES DO SISTEMA PREDIAL DE ESSOTOS SANITÁRIOS, AGUAS SERVIDAS E AGUAS PLUVIAS QUE SÃO NOMINAIS.
2	AS TUBULAÇÕES DE ESSOTO TEM DECLIVIDADE MÍNIMA DE 2% PARA # ATÉ 75mm E 1% PARA # MAIOR E IGUAL A 100mm.
3	AS TUBULAÇÕES DE AGUAS PLUVIAS TEM DECLIVIDADE MÍNIMA DE 0,5%, EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.

Título:Projeto Hidráulico

ART: 28027230190577278

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA

ADMINISTRAÇÃO

ÂNGELO PERUGINI

2017-2020

Nome e endereço da obra:
Hospital e Maternidade Municipal Governador Mário Covas
Rua Osvaldo Ribeiro Carilho, nº 10 – Mirante de Sumaré – SP. CEP: 13186–214

Secretário de Saúde:
Secretaria Municipal de Saúde

Autor do projeto:
Priscila Mercadil Oliveira
Engenheira Civil
CREA: 5062095240-SP

Conteúdo:
Planta Cobertura (4/5)

Referências do projeto:
REFORMA

Áreas:
4.810,73m²

Data: MAIO / 2019

Escala: 1/50

Folha: 09/17

Revisão: 00