

EXEMPLO DE TOMADA BLINDADA 4P+T



ELETROCALHA - SUSPENSÃO VERTICAL FIXAÇÃO GRAMPO "C"



ENTRADA E SAÍDA DE ELETRODUTO EM PERFILADO



ELETRODUTO TRANSPOSIÇÃO DE VIGA

Quadro de Cargas (QD4)

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	V (V)	Tomadas (W) 13	130	Pot. total. (VA)	Pot. total. (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FP	FCT	FCA	Ir' (A)	Ip (A)	Seção (mm²)	Ic (A)	Disj (A)	dV parc (%)	dV total (%)	Status
20	Rack e Computadores - Sala de Equipamentos	F+N+T	B1	127 V	3	4	878	565	S		565		0.64	1.00	1.00	6.9	6.9	4	42.0	16.0	0.24	2.63	Ok
21	Computadores 01/02 - Central de Regulação	F+N+T	D	127 V		6	867	780	T			780	0.90	1.00	0.80	8.5	6.8	4	44.0	16.0	0.20	2.59	Ok
22	Computadores 02/02 - Central de Regulação	F+N+T	D	127 V		8	1156	1040	R	1040			0.90	1.00	0.80	11.4	9.1	4	44.0	16.0	0.36	2.75	Ok
TOTAL					3	18	2900	2385	R+S+T	1040	565	780											

Quadro de Demanda (QD4)

Tipo de carga	Potência instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Uso específico	2.90	100	2.90
		TOTAL	2.90


Legenda Detalhada - Circuitos de Tomadas
Condulete Tipo LB 1"
Condulete Tipo LR 1"
Acoplamento com parafuso
Bucha de nylon
Caixa de Passagem
Caixa de Passagem 4"x2"
Caixa de Passagem 4"x4"
Caixa de Passagem 4"x4" c/ Divisão
Caixa de Passagem 4"x4" c/ Tampa Cega
Caixa de Passagem 4"x4" c/ Tampa Cega e Divisão