
[illegible]

SÉCÇÃO DOS CONDUTORES DE PROTECÇÃO	
SÉCÇÃO DO CONDUTOR FASE (mm²)	SÉCÇÃO MÁXIMA DO CONDUTOR DE PROTECÇÃO (mm²)
2,5	2,5
4	4
6	6
10	10
16, 25 e 35	16
50	25
70	35
95	50
120 e 150	70
185	95
240	120
300	150
	185



## ESQUEMA GERAL ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - BOMBA DE INCÊNDIO

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	INSP.



CONTRATANTE		FOLHA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA LOCAL: CENTRO INTERMUNDO DE EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO - CIER (01) RUA EMILY CRISTINE MEN GIOVININI, N.º 201 PARQUE SANTO ANTONIO HORTOLÂNDIA - SP			
OBJETO	TÍTULO		
MUNICIPAL	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
N.º OBJETO	SISTEMA DE PROTEÇÃO E		
EX.00121.01	COMBATE CONTRA INCÊNDIO		
N.º ABT			
280272030100947888			
ABT/OUTRO PROPOSTO	DATA		
ENGF EDUARDO PRATA	09/02/2011		
RESUMO	EXATA ENGENHARIA	ESCALA	INDICAÇÃO
