
[illegible]

SEÇÃO DO CONDUTOR DE FAZE (mm ²)	SEÇÃO MÍNIMA DO CONDUTOR DE PROTEÇÃO (mm ²)
1,5	1,5
2,5	2,5
4	4
6	6
10	10
16, 25 e 35	16
50	25
70	35
95	50
120	70
150 e 185	95
240	120
300	150



ESQUEMA GERAL
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - BOMBA DE INCÊNDIO
Sem Escala

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	RESP.



R: Riachuelo, 240 - Centro
Campinas / SP - CEP:13015-320
Fone / Fax: (19) 3236 - 1034
Site: www.ecatacampinas.com.br
e-mail: contato@ecatacampinas.com.br

CONTRATANTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
LOCAL	EMEF JD. BOA ESPERANÇA (07) RUA DO CANÁRIO, Nº 400, JARDIM BOA ESPERANÇA HORTOLÂNDIA - SP

C6RA	TÍTULO
MUNICIPAL	

Nº OBRA	INSTALAÇÕES ELETRICAS
---------	-----------------------

EX_00121_07	SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE CONTRA INCÊNDIO
Nº ART	

28027230210347988	
-------------------	--

$$E_{01}^{01}$$