





Tonada lateral de sucção para bomba principal



PRESSÃO DAS BOMBAS:
BOMBA O - PENCIPA
PRESSÃO= 45,00mca
VMD= 320 litros p/ min.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
Proprietário e/ou Responsável pelo uso

FRED ALVES
Responsável Técnico
CREA: 5061878900

PROJETO DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

Assunto: ISOMÉTRICO E DETALHES
Ocupação: ESCOLA - EMEF J.D. NOVA EUROPA
Local: RUA SÃO LUIZ, Nº 276 - JARDIM NOVA EUROPA - HORTOLÂNDIA - SP
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
Responsável pelo uso: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
Responsável Técnico: FRED ALVES CREA: 5061878900 Nº de ART: 2802723019-148207
Assin: VET. QUADRO DE ÁREAS