



ESQUEMA GERAL

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - BOMBA DE INCÊNDIO

Sem Escala

[illegible]

SEÇÕES DOS CONDUTORES DE PROTEÇÃO	
SEÇÃO PARA O CONDUTOR FASE	SEÇÃO MÁXIMA NO CONDUTOR NEUTRO
(mm ²)	(mm ²)
1	2,5
2,5	2,5
4	4
6	6
10	10
16	16
25	25
35	35
50	50
70	70
95	95
120	120
150 e 185	150
240	240
300	300

[illegible][illegible]

SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE CONTRA INCÊNDIO
INSALÇAÇÕES ELETRICAS - PAVIMENTO DE FERRO
E escala 1:100



CONTRATANTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
LOCAL	RUA SÃO JOÃO, Nº 276 - JARDIM NOVA EUROPA RUA SÃO LUIZ - Nº 278 - JARDIM NOVA EUROPA HORTOLÂNDIA - SP
OBJETO	TÍTULO
MUNICIPAL	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE CONTRA INCÊNDIO
Nº ORÇ.	EX 0012.108
Nº ART	28027230210367988
ARTIGO DO INSCREITO	
DATA	02/02/21
EXAT: EDUARDO PRATA	
INSCRIÇÃO	EXAT: ENGENHARIA
RECEITA	INDICADA