IMPLANTAÇÃO
ESCALA 1:100

LEGENDA:

2-DIREÇÃO-22.56 m2
3-DIREÇÃO-1.56m2
4-DIREÇÃO-1.80 m2
5-WC MASCULINO-3.18 m2
6-AC MASCULINO-1.80 m2
7-SALA DE ESTUDOS-PROFESSORES-10.97m2
8-SALA AEE-10.75m2
13-WC MASCULINO-3.45 m2
14-WC FEMININO-3.45 m2
15-COZINHA DOS FUNCIONÁRIOS-4.27 m2
16-ARQUIVO MORTO-5.11 m2
17-SALA DOS FUNCIONÁRIOS-7.69m2
18-HALL-5.74 m2
19-DEPÓSITO MATERIAL DE LIMPEZA-5.98 m2
23-SANITÁRIO MASCULINO - 23.98 m2
24-SANITÁRIO FEMININO - 23.98 m2
27-DESPENSA CANTINA - 5.47 m2
28-CANTINA - 11.66 m2
29-DESPENSA COZINHA - 8.54 m2
30-COZINHA - 17.71 m2
31-ALMOXARIFADO 1-22.36 m2
32-ALMOXARIFADO 2-10.96 m2
33-SALA DOS PROFESSORES-16.40 m2
34-WC-4.13 m2
39-SANITÁRIO MASCULINO - 23.98m2
40-SANITÁRIO FEMININO - 23.98 m2
44-WC MASCULINO-23.98 m2
45-WC FEMININO-23.98 m2
48-WC-4.00 m2
49-VESTIÁRIO-4.00 m2
51-WC-4.00 m2
52-VESTIÁRIO-4.00 m2
57-CIRCULAÇÃO-6.24 m2

QUADRO DE ÁREAS (m2)
- TERRENO 11.889.23 (INCLUÍDA ÁREA DA EMEI)
- PRÉDIO ESCOLAR 2.175.74
- AUDITÓRIO 250.00
- ZELADORIA 63.16
- QUADRA COBERTA 975.00 (AO LADO DA EMEI)
- SALA DE EDUCAÇÃO FÍSICA (MADEIRA) 112.00
- TOTAL DA CONSTRUÇÃO 3.575.90





SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR

SINALIZAÇÃO DE ALARME

SINALIZAÇÃO DE SOLO



SINALIZAÇÃO DE HIDRANTE



DETALHE DE CORRIMÃO
SEM ESCALA



DETALHE DO CORRIMÃO
SEM ESCALA



LEGENDA			
	EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA C/ CAPACIDADE EXTINTORA 2A.		HIDRANTE SIMPLES.
	EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO BC, C/ CAPACIDADE EXTINTORA 20BC.		ACIONADOR DA BOMBA DE INCÊNDIO (BOTOEIRA TIPO LIGA DESLIGA).
	EXTINTOR DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2), C/ CAP. EXT. 5BC.		BOMBA DE INCÊNDIO
	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA.	R1	RESERVA DE INCÊNDIO.
	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO BALIZAMENTO.		REGISTRO DE RECALQUE.
	BATERIA DO SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO.		ACIONADOR MANUAL DO ALARME.
	CENTRAL DO ALARME E DETECÇÃO.		AVISADOR SONORO TIPO SIRENE.
CB	ACESSO DE VTR NA EDIFICAÇÃO E ÁREA DE RISCO.		DIREÇÃO DE FLUXO DA ROTA DE FUGA.
	CENTRAL PREDIAL DE G.L.P.		SAIDA FINAL DA ROTA DE FUGA.
	PLACA DE ADVERTÊNCIA: "PROIBIDO FUMAR".		ENTRADA PARA O CB COMBATER O INCÊNDIO.
	PLACA DE ADVERTÊNCIA: "PERIGO INFLAMÁVEL".		TUBULAÇÃO DE AÇO GALVANIZADO APARENTE.
	DETECTOR DE FUMAÇA LINEAR		



DETALHE DA INSTALAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO



SINALIZAÇÃO DE SAIDA DE EMERGÊNCIA

SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE

SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR

Esta edificação está dotada dos seguintes Sistemas de Proteção Contra Incêndios:

. Saídas de Emergência;
. Iluminação de Emergência;
. Alarme de incendio;
. Sistema de hidrantes;
. Sinalização de Emergência; e
. Extintores.

Em caso de emergência:
ligue 193 - Corpo de Bombeiros
ligue 190 - Polícia Militar

PLACA TIPO M-1
FIXADA NA ENTRADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
Proprietário e/ou Responsável pelo uso

FRED ALVES
Responsável Técnico
CREA: 5061876900

PROJETO DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

FOLHA 01/02

Assunto: IMPLANTAÇÃO/ LEGENDA E DETALHES
Ocupação: ESCOLA - EMEF DAYLA CRISTINA SOUZA DE AMORIM
Local: RUA INGLATERRA, 500, JARDIM SANTIAGO, HORTOLÂNDIA - SP
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
Responsável pelo uso: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
Responsável Técnico: FRED ALVES CREA: 5061876900 Nº de ART: 28027230191482307
Áreas: VER QUADRO DE ÁREAS Escala: INDICADA