
[illegible]

SECCIONES DE PROTECTORES DE CONDUTORES	
SECCION DE CONDUTORES DE FASE (mm ²)	SECCION MINIMA DE CONDUTORES DE TIERRA (mm ²)
5	2,5
10	4
16	6
25	10
35	16
50	25
70	35
95	50
120	70
150 a 185	95
240	120
300	150

[illegible]

ESQUEMA GERAL

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - BOMBA DE INCÊNDIO

Sem Escala

Sem Escala

EXATA

ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

R. Piedrahu, 240 - Centro
Campinas / SP - CEP: 13015-520
Fone / Fax: (19) 3208 - 1034

Site: www.exatacampinas.com.br
e-mail: contato@exatacampinas.com.br

MESURADO	DATUM	CORRECCION	NOTAS:

CONTRATANTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA			
LOCAL	RUA ENFE DAVILA CRISTINA SOUZA DE ARAUJO (10) RUA INGLATERRA, 500, JARDIM SANT'AGO HORTOLÂNDIA - SP			
OBRA	MUNICIPAL	TÍTULO	FOLHA	
Nº OBRA	EX_001271_10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE CONTRA INCÊNDIO	FOLHA	
Nº ART	280272820210347888		FOLHA	
AUTOR DO PROJETO	ENCº EDUARDO PRATA	DATA	03/2021	
INDICADA	EXMTA. ENGENHEIRA	INDICADA	INDICADA	