CAIXA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, COM TAMPA. DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 x 0,60 x 0,50m.

EXECUTAR ELETRODUTO DE 2" ENTERRADO ALIMENTAÇÃO DA BOMBA (RETIRADA DE GRAMA, ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA, REATERRO E REPLANTIO DE GRAMA)

CAIXA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, COM TAMPA. DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 x 0,60 x 0,50m.

CAIXA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, COM TAMPA. DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 x 0,60 x 0,50m.

Dispositivo de Recalque tipo coluna
A EXECUTAR - VER DET.

HIDRÔMETRO EXISTENTE

Tubulação em Aço Galvanizado Ø65mm
A EXECUTAR - enterrado

EXECUTAR ELETRODUTO DE 2" ENTERRADO ALIMENTAÇÃO DA BOMBA (RETIRADA DE GRAMA, ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA, REATERRO E REPLANTIO DE GRAMA)

RESERVATÓRIO EXISTENTE

EXECUTAR ELETRODUTO DE 3/4" ENTERRADO COMANDO DA BOMBA (RETIRADA DE GRAMA, ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA, REATERRO E REPLANTIO DE GRAMA)

EXECUTAR ELETRODUTO DE 2" ENTERRADO ALIMENTAÇÃO DA BOMBA (RETIRADA DE GRAMA, ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA, REATERRO E REPLANTIO DE GRAMA)

Tubulação em Aço Galvanizado Ø65mm
A EXECUTAR - enterrado
INTERLIGAR NA REDE EXISTENTE

EXECUTAR ELETRODUTO DE 2" ENTERRADO ALIMENTAÇÃO DA BOMBA (RETIRADA DE GRAMA, ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA, REATERRO E REPLANTIO DE GRAMA)

EXECUTAR ELETRODUTO DE 3/4" ENTERRADO COMANDO DA BOMBA COMANDO DO ALARME COMANDO DA SIRENE (RETIRADA DE PISO GRANILITE, ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA, REATERRO E REFAZER PISO DE GRANILITE)

EXECUTAR ELETRODUTO DE 2" ENTERRADO ALIMENTAÇÃO DA BOMBA (RETIRADA DE GRAMA, ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA, REATERRO E REPLANTIO DE GRAMA)

CAIXA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, COM TAMPA. DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 x 0,60 x 0,50m.

EXECUTAR ELETRODUTO DE 2" ENTERRADO ALIMENTAÇÃO DA BOMBA (RETIRADA DE PISO DE CONCRETO, ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA, REATERRO E REFAZER PISO DE CONCRETO)

(RETIRADA DE PISO DE CONCRETO, ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA, REATERRO E REFAZER PISO DE CONCRETO)

(RETIRADA DE GRAMA, ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA, REATERRO E REPLANTIO DE GRAMA)

Tubulação em Aço Galvanizado Ø65mm
A EXECUTAR - enterrado

EXECUTAR ELETRODUTO DE 3/4" ENTERRADO COMANDO DA BOMBA COMANDO DO ALARME COMANDO DA SIRENE

(RETIRADA DE PISO DE CONCRETO, ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA, REATERRO E REFAZER PISO DE CONCRETO)

ENTRADA DE ENERGIA EXISTENTE

PONTO DE HIDRANTE A EXECUTAR

INSTALAR BARRA ANTIPÂNICO

INSTALAR CORRIMÃO

INSTALAR GUARDA CORPO E CORRIMÃO

RETIRAR CORRIMÃO EXISTENTE
INSTALAR GUARDA CORPO E CORRIMÃO

INSTALAR GUARDA CORPO E CORRIMÃO

INSTALAR GUARDA CORPO E CORRIMÃO

INSTALAR GUARDA CORPO E CORRIMÃO

INSTALAR BARRA ANTIPÂNICO

ESTACIONAMENTO

QUADRA COBERTA

ÁREA COBERTA COM TOLDO

CANALETA A CÉU ABERTO A SER REVISTA

PONTO DE HIDRANTE A EXECUTAR

Tubulação em Aço Galvanizado Ø65mm
A EXECUTAR - enterrado
EXECUTAR ELETRODUTO DE 3/4" ENTERRADO COMANDO DA BOMBA COMANDO DO ALARME COMANDO DA SIRENE
(RETIRADA DE PISO DE CONCRETO, ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA, REATERRO E REFAZER PISO DE CONCRETO)

SANIT. FEMININO
SANIT. MASCULINO
SANITÁRIO DEFICIENTE
SALA DE AULA
SALA DE AULA 07
SALA DE AULA 06
SALA DE AULA 05
CIRCULAÇÃO COBERTA
PROJEÇÃO BEIRAL = 0,30
PROJ. BEIRAL = 0,70
COZINHA
DESPENSA
CANTINA
DEPÓSITO
PÁTIO
PALCO
DIRETORIA
ARQUIVO
SECRETARIA
A.C.
W.C.
SALA DOS INSPETORES
COORD. PEDAGÓGICA
SALA DOS PROFESSORES
BIBLIOTECA
SALA DE AULA 08
SALA DE AULA 09
SALA DE AULA 10
SALA DE AULA 17
VAZIO PERMEÁVEL
TANQUE DE AREIA DESCOBERTO
PROJEÇÃO DO BEIRAL = 0,70
PROJEÇÃO DE LAJE
COBERTA ÁREA
CABINE
ÁREA COBERTA
CAMARIM

26,46
25,98
5,32
3,01
3,62
3,18
4,29
9,88
9,78
1,81
5,16
5,20
3,09
2,50
1,60
0,27
0,74
1,70
1,20
6,83

INTERVENÇÕES ARQUITETÔNICAS
SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE CONTRA INCÊNDIO
Escala 1:100



VISTA FRONTAL DA RUA

ESQUEMA GERAL
REGISTRO DE RECALQUE TIPO COLUNA NA DIVISA
Sem Escala



VISTA LATERAL



DETALHE 01 DETALHE 02



VISTA GENÉRICA

CORRIMÃO E GUARDA CORPO - VISTA GENÉRICA
Sem escala



DETALHE 03

LEGENDA

ÁREA DE ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO E/OU ELETRODUTOS

Bomba de incêndio.

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	RESP.

EXATA
ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

R. Riachuelo, 240 - Centro
Campinas / SP - CEP.13015-320
Fone / Fax: (19) 3236 - 1634
Site: www.exatacampinas.com.br
e-mail: contato@exatacampinas.com.br

CONTRATANTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
LOCAL	EMEF MARIA CELIA CABRAL DO AMARAL (16) RUA AUGUSTO DOS ANJOS, Nº 1275 - JARDIM AMANDA HORTOLÂNDIA - SP
OBRA	MUNICIPAL
Nº OBRA	EX_00121_16
Nº ART	28027230210347988
TÍTULO	INTERVENÇÕES ARQUITETÔNICAS SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE CONTRA INCÊNDIO
FOLHA	A 01/01
AUTOR DO PROJETO	ENGº EDUARDO PRATA
DATA	06/2021
DESENHO	EXATA ENGENHARIA
ESCALA	INDICADA

Assinado de forma digital por EDUARDO JOSE BARBOZA DE OLIVEIRA PRATA:30924256850
Dados: 2021.06.23 09:57:57 -03'00'