PLANTA BAIXA

ESC 1:100

CALCULO DE SAIDA DE EMERGÊNCIA
PATIO (F-5)

Trata-se de local normalmente existente em qualquer escola pública, onde são servidas as refeições para as crianças, sendo usado também para eventos cívicos, apresentações teatrais ligadas as aulas e outras atividades curriculares.

CALCULO DE POPULAÇÃO

Área = 395,37 m²
Densidade = 01 pessoa/m²
População = 396 pessoas

População total: 396 pessoas

CALCULO DE SAÍDAS

N = P/C
N = 396/100 = 4 up
Cada up = 0,55m
Portanto a largura total requerida é de 3 * 0,55 = **2,20 m.**
Largura total existente: 22,00 m.

CALCULO DE SAIDA DE EMERGÊNCIA
SALAS DE AULA (E-1)

CALCULO DE POPULAÇÃO

Área = 49,35 m²
Densidade = 01 pessoa/ 1,5m²
População = 33 pessoas

População total: 33 pessoas

CALCULO DE SAÍDAS

N = P/C
N = 33/100 = 1 up
Cada up = 0,55m
Portanto a largura total requerida é de 1 * 0,55 = **0,90 m.**
Largura total existente: 0,90 m.

QUADRO DE ÁREAS

	m²	%
TERRENO	4.937,46	100,00
PRÉDIO ESCOLAR	2.938,01	58.99
ÁREA LIVRE	2.024,65	41.01

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
Proprietário e/ou Responsável pelo uso

FRED ALVES
Responsável Técnico
CREA: 5061876900

PROJETO DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

FOLHA 02/03

Assunto: PLANTA BAIXA
Ocupação: ESCOLA - EMEF RENATO COSTA LIMA
Local: RUA SANTOS DUMONT, 45, JARDIM AMANDA, HORTOLÂNDIA - SP
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
Responsável pelo uso: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
Responsável Técnico: FRED ALVES CREA: 5061876900 Nº de ART: 28027230191057351
Áreas: VER QUADRO DE ÁREAS Escala: INDICADA

FOLHA PERSONALIZADA