






CARACTERÍSTICAS DA BOMBA:  
BOMBA ① – PRINCIPAL  
PRESSÃO= 45,00mca  
VAZÃO= 400 Litros p/ min.



## ISOMÉTRICO

SEM ESCALA

Tomada lateral de sucção para bomba principal



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA  
Proprietário e/ou Responsável pelo uso

FRED ALVES  
Responsável Técnico  
CREA: 5061/07/09/20

### PROJETO DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

Assinante ISOMÉTRICO  
Ocupação ESCOLA - EMER VILLAGIO GHIRALDELLI  
Local RUA GABRIEL COSTA CAMARGO, Nº 60, VILLAGIO GHIRALDELLI HORTOLÂNDIA - SP  
Proprietário PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA  
Responsável pelo uso PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA  
Responsável Técnico FRED ALVES  
CREA: 5061/07/09/20 Nº de ART: 28627230191482927

FOLHA

03/03

Escala: INDICADA