

**CORPO DE BOMBEIROS - PMESP****VIA FÁCIL BOMBEIROS****RELATÓRIO DE PARECER DE ANÁLISE**

Protocolo Análise Nº.: 352984-1/2019

Projeto Técnico Nº.: 257375/3519071/2019 - **Aprovada**

Endereço: RUA ANTÔNIO VIÉGAS, 45 - EMEI LEONILDA ALVES VALENZUELA

Bairro: NUCLEO SANTA ISABEL

Município: HORTOLANDIA

Ocupações: Escola em geral

Considerações:**Decreto Estadual 63.911/2018 - Considerações de Análise**

Considerado na análise do projeto técnico que a edificação possui como ocupação principal "E-1", com carga-incêndio de 300 MJ/m², conforme a Instrução Técnica nº 14/2019, risco, conforme a tabela 3 do Decreto Estadual nº 63.911/2018.

Considerado que a área do projeto técnico analisada é de 2.559,26m².

1 - Considerada a edificação como térrea com mezanino.

2 - Edificação analisada conforme o Decreto Estadual nº 63.911/2018.

3 - Considerado que as saídas de emergência (percursos máximos, proteção das escadas e lotação) foram dimensionadas de acordo com a Instrução Técnica nº 11/2019.

Considerado que haverá utilização de GLP na edificação (central).

Documentos a serem enviados na solicitação de vistoria por meio do "Upload de Docs."

ART/RRT - instalação/manutenção - CMAR, conf. IT-10, exceto Classe I

ART/RRT - instalação/manutenção - medida de segurança contra incêndio

ART/RRT - instalação/manutenção - sist. utilização de gás inflamável

ART/RRT - instalações elétricas

Atestado de brigada contra incêndio

Atestado de conformidade da instalação elétrica, conf. IT 41

Atestado de conformidade do sistema de detecção e alarme de incêndio

Atestado de inspeção do sistema de hidrantes/Mangotinhos

Comprovante de isenção de cobrança de taxa

Relat. de Comis. e Rel. de Insp. Per. do Sist. de Det. e Alar. de Inc.

Relatório de Comissionamento do Sistema de Hidrantes/Mangotinhos

Orientações Técnicas:**Instrução Técnica nº 22/2019**

1 - Prever proteção da bomba de incêndio contra danos mecânicos, intempéries, agentes químicos, fogo ou umidade (item C.1.4 do Anexo "C" da Instrução Técnica nº 22/2019).

Instrução Técnica nº 28/2019

1 - Considerado que a central de GLP atende os afastamentos de segurança indicados no Anexo "B" da Instrução Técnica nº 28/2019. Será conferido em vistoria.

Instrução Técnica nº 20/2019

1 - Prever sinalização de emergência conforme a IT 20/2019. Atender na íntegra.

Instrução Técnica nº 11/2019

As rampas devem ter corrimãos contínuos e em ambos os lados. Será verificado em vistoria sua execução na rampa de acesso ao palco e patamar intermediário de acesso ao mezanino.

Instrução Técnica nº 18/2019

Prever pontos adicionais de iluminação de emergência na brinquedoteca (de forma a atender as exigências do item 5.4.1.1 da Instrução Técnica nº 18/2019), conforme indicado em planta pelo analista. Será conferido em vistoria pelo Corpo de Bombeiros.

Instrução Técnica nº 19/2019

1 - A central deve acionar o alarme geral da edificação, devendo ser audível em toda edificação.

Instrução Técnica nº 34/2019

1 - Esclareço que a Instrução Técnica nº 34 foi alterada em 2019, sendo que o sistema de hidrante urbano não é uma exigência das tabelas 5 e 6A do Decreto Estadual 63.911/2018, cabe ressaltar que a referida Instrução Técnica em seu item 5.1.1 esclarece que cabe ao município ou a operadora do sistema de abastecimento de água, o aparelhamento das áreas públicas por hidrantes urbanos. A expressão "em conjunto com o Corpo de Bombeiros", significa que a participação da unidade local do Corpo de Bombeiros

Complemento das Orientações Técnicas:

OBS: Sujeito a novas exigências técnicas; caso as anteriormente emitidas não sejam corrigidas, ou se surgirem ou persistirem descumprimentos da legislação e normas técnicas vigentes. No caso de projeto técnico impresso, o mesmo deverá ser retirado no local de protocolo para que o processo de análise seja concluído.

No caso de comunicar-se de análise eletrônica todos os documentos enviados referentes ao respectivo protocolo, serão excluídos do sistema Via Fácil Bombeiros, sendo necessário o envio da documentação atualizada após solicitação de retorno de Análise.

ATENÇÃO não retirar esta folha do projeto.

HORTOLANDIA, 15 de janeiro de 2020

09 - CAP PM GLAUCO CASTILHO ROSSI
Analista

CAP PM RONALDO APARECIDO RIBEIRO
Oficial Homologador

Imprimir

"Nós, Policiais Militares, sob a proteção de Deus, estamos comprometidos com a Defesa da Vida, da Integridade Física e da Dignidade da Pessoa Humana".