



CORPO DE BOMBEIROS - PMESP

VIA FÁCIL BOMBEIROS



RELATÓRIO DE PARECER DE ANÁLISE

Protocolo Análise Nº.: 004637-1/2020

Projeto Técnico Nº.: **001051/3519071/2020 - Aprovada**

Endereço: RUA DOIS, 20 - EMEI JARDIM NOVA ESTRELA

Bairro: JARDIM SANTIAGO

Município: HORTOLANDIA

Ocupações: Escola em geral

Considerações:

Decreto Estadual 63.911/2018 - Considerações de Análise

Considerado na análise do projeto técnico que a edificação possui como ocupação principal "E-5", com carga-incêndio de 300 MJ/m², conforme a Instrução Técnica nº 14/2019, risco baixo, conforme a tabela 3 do Decreto Estadual nº 63.911/2018.

Considerado que a área do projeto técnico analisada é de 1323,58 m².

- 1 - Considerada a edificação como térrea.
- 2 - Edificação analisada conforme o Decreto Estadual nº 63.911/2018.
- 3 - Considerado que as saídas de emergência (percursos máximos, proteção das escadas e lotação) foram dimensionadas de acordo com a Instrução Técnica nº 11/2019.
- 4 - Considerado que o sistema de iluminação de emergência da edificação será atendido por blocos autônomos.

Documentos a serem enviados na solicitação de vistoria por meio do "Upload de Docs."

ART/RRT - Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica
 ART/RRT - instalação/manutenção - CMAR, conf. IT-10, exceto Classe I
 ART/RRT - instalação/manutenção - medida de segurança contra incêndio
 ART/RRT - instalação/manutenção - sist. utilização de gás inflamável
 ART/RRT - instalações elétricas
 Atestado de brigada contra incêndio
 Atestado de conformidade da instalação elétrica, conf. IT 41
 Comprovante de isenção de cobrança de taxa
 Relat. de Comis. e Rel. de Insp. Per. do Sist. de Det. e Alar. de Inc.
 Relatório de Comissionamento do Sistema de Hidrantes/Mangotinhos

Orientações Técnicas:

Instrução Técnica nº 22/2019

- 1 - Indicar em planta o registro de recalque, bem como detalhe que mostre suas condições de instalação (item 6.2.4.7.2, "o", 4 da Instrução Técnica Nº 01/2019). Indicar em planta o reservatório de incêndio e sua capacidade (item 6.2.4.7.2, "o", 6 da Instrução Técnica Nº 01/2019).

Instrução Técnica nº 01/2019

Prever na 1ª folha: quadro de legendas, quadro resumo das medidas de segurança (conforme anexo "C" da Instrução Técnica nº 01/2019), quadro de áreas, quadro de situação e os detalhes específicos indicados no item 6.2.4.7.2 da Instrução Técnica Nº 01/2019 conforme as medidas de segurança exigidas para a edificação, como por exemplo detalhes do registro de recalque, bem como o detalhe que mostre suas condições de instalação.

- 1 - Na criação do arquivo DWF, através do comando Plotar, utilizar o modo LAYOUT para seleção da área de impressão, para que o fundo de visualização das plantas no tablet de vistoria permaneça na cor branca.

Instrução Técnica nº 28/2019

A central de GLP deve estar no exterior da edificação e atender os afastamentos de segurança indicados no Anexo "B" da Instrução Técnica Nº 28/2019. (Distância da central de GLP às lixeiras).

Instrução Técnica nº 11/2019

As portas das rotas de saídas e aquelas das salas com capacidade acima de 100 pessoas, em comunicação com os acessos e descargas, devem abrir no sentido do trânsito de saída (item 5.5.4.1 da Instrução Técnica Nº 11/2019). (Porta entre a recepção e o hall)

Complemento das Orientações Técnicas:

OBS: Sujeito a novas exigências técnicas; caso as anteriormente emitidas não sejam corrigidas, ou se surgirem ou persistirem descumprimentos da legislação e normas técnicas vigentes. No caso de projeto técnico impresso, o mesmo deverá ser retirado no local de protocolo para que o processo de análise seja concluído.

No caso de comunicar-se de análise eletrônica todos os documentos enviados referentes ao respectivo protocolo, serão excluídos do sistema Via Fácil Bombeiros, sendo necessário o envio da documentação atualizada após solicitação de retorno de Análise.

ATENÇÃO não retirar esta folha do projeto.

HORTOLANDIA, 4 de fevereiro de 2020

20 - 1. TEN PM FRANCISCO LEME DE GOES NETO
Analista

CAP PM ALEXANDRE PINEZZI DE MELLO
Oficial Homologador

Imprimir

"Nós, Policiais Militares, sob a proteção de Deus, estamos comprometidos com a Defesa da Vida, da Integridade Física e da Dignidade da Pessoa Humana".