IMPLANTAÇÃO
ESC. 1:200



CORTE CD
ESC. 1:100



CORTE EF
ESC. 1:100



CORTE LK
ESC. 1:100



CORTE IJ
ESC. 1:100



CORTE AB
ESC. 1:100



CORTE GH
ESC. 1:100



FACHADA
ESC. 1:100

QUADRO DE ÁREAS		
		m²
TERRENO		8.673,50
TOTAL CONSTRUÍDO		2.458,24
ÁREA LIVRE		6.215,25

DESCRITIVO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA	
EXTITORES	CONFORME ITCB 21/19. ÁGUA PRESSURIZADA - 2A PÓ QUIMICO SECO 20 BC SENDO QUE OS EXTINTORES DEVERÃO COBRIR UMA DISTÂNCIA MÁXIMA DE 25 METROS
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	OBEDECERÁ ITCB 18/19. SERÁ COMPOSTA POR BLOCOS AUTONOMOS COM AUTONOMIA MINIMA DE 1 HORA. AS ILUMINAÇÕES DE ACLARAMENTO SERÃO INSTALADAS A UMA DISTÂNCIA MAXIMA DE 15 METROS E AS DE BALIZAMNETO DE MODO FACILITAR A LOCALIZAÇÃO DAS SAIDAS E ESCOAMENTO DO PÚBLICO. O SISTEMA SERÁ DOTADO DE PONTO DE TESTE.
ALARME E DETECÇÃO	CONFORME INSTRUÇÃO TECNICA N° 19/19. SERÃO INSTALADAS BOTOEIRAS JUNTO AO HIDRANTE E A CENTRAL DE ALARME FICARÁ EM LOCAL DE CONSTANTE VIGILÂNCIA HUMANA.
HIDRANTES	CONFORME ITCB N° 22/19. TUBULAÇÃO DE 65 mm EM AÇO GALVANIZADO. CAIXA DE HIDRANTE COM DUAS MANGUEIRAS DE 15m E 38mm. AS MANGUEIRAS SERÃO DO TIPO 2 E NO ABRIGO DE MANGUEIRA HAVERÁ TAMBÉM UMA CHAVE DE MANGUEIRA E UM ESGUICHO REGULAVEL. A BOMBA DE INCÊNDIO SERÁ INSTALADA CONFORME O DETALHE EM PLANTA E COM A CAPACIDADE DEFINIDA NO CÁLCULO. CÁLCULO HIDRAULICO EM ANEXO
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONFORME INSTRUÇÃO TECNICA N° 20/19. AS SINALIZAÇÕES SERÃO COLOCADAS A 1,80m DE ALTURA, PARA IDENTIFICAR OS EQUIPAMENTOS E ROTAS DE FUGA, SENDO DESCRITAS MODELOS EM PLANTA.
BRIGADA DE INCÊNDIO	CONFORME INSTRUÇÃO TECNICA N° 17/19. SERÁ APRESENTADO O CÁLCULO E O ATESTADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
Proprietário e/ou Responsável pelo uso

FRED ALVES
Responsável Técnico
CREA: 5061876900

PROJETO DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

FOLHA 01/03

Assunto: IMPLANTAÇÃO, CORTES E FACHADAS
Ocupação: PRÉ-ESCOLA - EMEI SANTA CLARA DO LAGO I
Local: RUA 1º DE MAIO, 15, JD. STA. CLARA I, HORTOLÂNDIA - SP
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
Responsável pelo uso: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
Responsável Técnico: FRED ALVES CREA: 5061876900 Nº de ART: 28027230191704896
Áreas: VER QUADRO DE ÁREAS Escala: INDICADA