

**CORPO DE BOMBEIROS - PMESP****VIA FÁCIL BOMBEIROS****RELATÓRIO DE PARECER DE ANÁLISE**

Protocolo Análise Nº.: 004612-1/2020

Projeto Técnico Nº.: **001576/3519071/2020 - Aprovada**

Endereço: RUA DOMICIANO MARCELINO DE FARIA, 100 - EMEIEF JARDIM SANTA EMÍLIA

Bairro: JARDIM SUMAREZINHO

Município: HORTOLANDIA

Ocupações: Escola em geral

**Considerações:****Decreto Estadual 63.911/2018 - Considerações de Análise**

Considerado na análise do projeto técnico que a edificação possui como ocupação principal "E-1" (escola no geral), com carga-incêndio de 300MJ/m², conforme a Instrução Técnica nº 14/2019, risco baixo, conforme a tabela 3 do Decreto Estadual nº 63.911/2018.

Considerado que a área do projeto técnico analisada é de 718m².

1 - Considerada a edificação como térrea.

2 - Edificação analisada conforme o Decreto Estadual nº 63.911/2018.

**Documentos a serem enviados na solicitação de vistoria por meio do "Upload de Docs."**

ART/RRT - instalação/manutenção - medida de segurança contra incêndio

ART/RRT - instalação/manutenção - sist. utilização de gás inflamável

Atestado de conformidade da instalação elétrica, conf. IT 41

**Orientações Técnicas:****Instrução Técnica nº 28/2019**

1 - Considerado que a central de GLP atende os afastamentos de segurança indicados no Anexo "B" da Instrução Técnica Nº 28/2019. Será conferido em vistoria.

**Instrução Técnica nº 11/2019**

Considerado as laterais do pátio abertas (vão livre).

A lotação do Pátio não poderá ser superior a 255 pessoas.

Considerado a declividade das rampas de acordo com o prescrito na NBR 9050 (item 5.6.3.1 da Instrução Técnica 11/2019).

**Complemento das Orientações Técnicas:**

OBS: Sujeito a novas exigências técnicas; caso as anteriormente emitidas não sejam corrigidas, ou se surgirem ou persistirem descumprimentos da legislação e normas técnicas vigentes. No caso de projeto técnico impresso, o mesmo deverá ser retirado no local de protocolo para que o processo de análise seja concluído.

No caso de comunicar-se de análise eletrônica todos os documentos enviados referentes ao respectivo protocolo, serão excluídos do sistema Via Fácil Bombeiros, sendo necessário o envio da documentação atualizada após solicitação de retorno de Análise.

**ATENÇÃO não retirar esta folha do projeto.**

HORTOLANDIA, 20 de janeiro de 2020

00 - 1. TEN PM CAIO MORMILLO VENEZIANI  
Analista

CAP PM ALEXANDRE PINEZZI DE MELLO  
Oficial Homologador

Imprimir

"Nós, Policiais Militares, sob a proteção de Deus, estamos comprometidos com a Defesa da Vida, da Integridade Física e da Dignidade da Pessoa Humana".