

Tomada lateral de sucção para bomba principal







ISOMÉTRICO
Sem Escala

CÁLCULO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA
REFEITÓRIO (F-8)

Trata-se de local normalmente existente em qualquer escola pública, onde são servidas as refeições para as crianças, sendo usado também para eventos cívicos, apresentações teatrais ligadas as aulas e outras atividades curriculares.

CÁLCULO DE POPULAÇÃO

Área = 97,94 m²
Densidade = 01 pessoa/m²
População = 98 pessoas

População total: 98 pessoas

CÁLCULO DE SAÍDAS

N = P/C
N = 98/30 = 1 up
Cada up = 0,55m
Portanto a largura total requerida é de 4 * 0,55 = **2,20 m.**
Largura total existente: 5,65 m (1,80 m + 3,85 m).

CÁLCULO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA
SALAS DE AULA (E-5)

CÁLCULO DE POPULAÇÃO

Área = 40,00 m² (pior situação - berçário I e II)
Densidade = 01 pessoa/ 1,5m²
População = 27 pessoas

População total: 27 pessoas

CÁLCULO DE SAÍDAS

N = P/C
N = 27/30 = 1 up
Cada up = 0,55m
Portanto a largura total requerida é de 1 * 0,55 = **0,80 m.**
Largura total existente: 0,80 m.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
Proprietário e/ou Responsável pelo uso

FRED ALVES
Responsável Técnico
CREA: 5061876900

PROJETO DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

FOLHA 02/02

Assunto: ISOMÉTRICO E DETALHES DE INSTALAÇÃO DOS HIDRANTES
Ocupação: PRÉ ESCOLA - EMEIEF LUIZA VITORIA OLIVEIRA CRUZ
Local: RUA DOMINGOS BATISTA DE SOUZA, 455, PQ. ORESTES ÔNGARO, HORTOLÂNDIA - SP
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
Responsável pelo uso: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
Responsável Técnico: FRED ALVES CREA: 5061876900 Nº de ART: 28027230191704896
Áreas: VER QUADRO DE ÁREAS Escala: INDICADA

FOLHA PERSONALIZADA