



Diagrama de un sistema de control de flujo de agua. Se muestra un depósito de agua con un flotador y un interruptor de nivel. El agua fluye a través de una válvula de control y se conecta a un sistema de tuberías que incluye una bomba y un tanque de almacenamiento. El sistema está etiquetado con 'ENTRADA GENERAL', 'SALIDA GENERAL', 'SALIDA ESPECIAL' y 'CONSUMO'.

# ESQUEMA GERAL

## ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - BOMBA DE INCÊNDIO

Sem Escala

**EXATA**

ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

Site: [www.exatacompra.com.br](http://www.exatacompra.com.br)  
e-mail: [contato@exatacompra.com.br](mailto:contato@exatacompra.com.br)

R. Riedrich, 240 - Centro  
Campinas / SP - CEP: 13015-320  
Fone / Fax: (19) 3236 - 1034

CONTRATANTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA		
LOCAL	EMEL VILA REAL (SEBASTIANA GAS DORES 460 RUA ORLANDO CAVALCANTI 200, VILA REAL HORTOLÂNDIA - SP		
OBJETO	MUNICIPAL	TÍTULO	FOLHA
Nº ORÇ.		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
EX. 000121-46		SISTEMA DE PROTEÇÃO E	
Nº ART		COMBATE CONTRA INCÊNDIO	
280027230210347988			
ALÍQUOTA DO IMPOSTO		DATA	
ENCº EDUARDO PRATA		03/2021	
TERMINO	EXATA ENGENHARIA	ESCALA	INDICADA