



1 PLANTA TÉRREO
1:100

LEGENDA

- DUTOS DE AR EXTERIOR, CONSTRUÍDOS EM CHAPA ALUMINIZADA CONFORME DETALHES TÍPICOS E MEMORIAL DESCRITIVO
- DUTOS DE EXAUSTÃO, CONSTRUÍDOS EM CHAPA ALUMINIZADA CONFORME DETALHES TÍPICOS E MEMORIAL DESCRITIVO
- TUBULAÇÃO FRIORÍFICA DE COBRE COM DIMENSÕES ESPECIFICADAS NO DESENHO CONFORME SOFTWARE DA DAKIN
- REFINETES CONFORME ESPECIFICAÇÕES DOS RELATORIOS DA DAKIN, ENTREGUES ENTREGUES JUNTO COM ESTE PROJETO
- ▲ PONTO DE FORÇA PARA EQUIPAMENTOS POTÊNCIA CONFORME LISTA DE EQUIPAMENTOS

NOTAS:

- 1 - TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER MEDIDAS E CONFIRMADAS NO LOCAL;
- 2 - DIMENSÕES EM CENTÍMETROS, EXCETO QUANDO ESPECIFICADAS;
- 3 - PONTOS DE FORÇA AO LADO DO EQUIPAMENTO, A CARGO DA OBRA;
- 4 - NÚMEROS ENTRE PARENTÊSES INDICAM VAZÃO DE AR EM M³/H;
- 5 - TODOS OS AQUELÓS DEVEM SER CONSTRUÍDOS COM VÍAS DEFLETORAS;
- 7 - TODO O MATERIAL DE SUSTENTAÇÃO PARA AS REDES DE DUTOS, REDES HIDRÁULICAS E EQUIPAMENTOS DEVERÃO SER PROTEGIDOS CONTRA CORROSÃO;
- 8 - TODAS AS EVAPORADORAS (UNIDADES INTERNAS DE CLIMATIZAÇÃO) DEVERÃO POSSUIR PONTOS DE DRENOS SIFONADOS A SEREM INTERLIGADOS A UM PONTO DE DRENO A SER INDICADO PELA CIVIL (VER PROJETO ESPECÍFICO) VER DETALHE TÍPICO;
- 9 - OS DUTOS DE AR EXTERIOR DEVERÃO SER FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, SEM ISOLAMENTO, CONFORME A NBR-14.431-1 (2.2.5);
- 10 - PARA DETALHES DE QUADROS DE FORÇA, AUTOMAÇÃO E COMANDO, VER PROJETO ESPECÍFICO;
- 11 - TODOS OS EQUIPAMENTOS E DISPOSITIVOS DE REGRULAÇÃO, INSTALADOS EM INTERIORES, DEVERÃO POSSUIR ACESSO PARA INSPEÇÃO, MANUTENÇÃO E AJUSTE;
- 12 - ADIQUAÇÕES E/OU MODIFICAÇÕES DECORRENTES DE AJUSTES DE LAYOUT E POSSÍVEIS INTERFERÊNCIAS DE OBRA, DESDE QUE NÃO ALTERE O CONCEITO PROJETADO, SERÃO A CARGO DO FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS VRF;

Nº	DISCRIMINAÇÃO	REVISOR	VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE	CÓDIGO	OBJETO
10					
13					
12					
11					
10					
09					
08					
07					
06					
05					
04					
03					
02	REVISÃO GERAL ATUALIZAÇÃO ARGUMENTURA	MARCELO VIEIRA	06/23	DE-PE-CL-002-02	
01	REVISÃO GERAL	MARCELO VIEIRA	04/23	DE-PE-CL-002-01	

LINKS CONSULTORIA EM PROJETOS

CONSTRUMEDICI

ETAMA

ENGELUZ

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

Proprietário

Administradora
JOSE NAZARENO ZEZE GOMES
2021-2024

COORDENADOR: VALDEIR DA CRUZ SANTOS
CAU / CREA: 508057596-SP
RRT / ART: 2802723021228608
RRT / ART: 2802723021228608
AUT. E RESP. TÉCNICO: GUSTAVO S. CEMIN
CAU / CREA: 5081100943
RRT / ART:

VISTO

COORDENAÇÃO/CONSTRUÇÃO
GILBERTO MACHADO DIAS
CAU / CREA: 508057596-SP
RRT / ART: 2802723021228608
COORDENAÇÃO/CONSTRUÇÃO
JOSE EDUARDO M. GONÇALVES
CAU / CREA: 5081100943
RRT / ART: 2802723021228608

VISTO

COORDENAÇÃO/CONSTRUÇÃO
RENNAN RAVALYK LOPES
CAU / CREA: 508057596-SP
RRT / ART: 2802723021228608

VISTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE PROJETOS
ASS.

VISTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS
ASS.

VISTO

SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA
DEPARTAMENTO DE PROJETOS
ASS.

VISTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE PROJETOS
ASS.

VISTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS
ASS.

VISTO

SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA
DEPARTAMENTO DE PROJETOS
ASS.

OBRA: CONSTRUÇÃO DO NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA/SP
LOCAL: ESTRADA SABINA BAPTISTA DE CAMARGO, GLEBAS 2-A E 2A-2B, HORTOLÂNDIA / SP
OBJETO: PROJETO EXECUTIVO CLIMATIZAÇÃO - TÊRREO

Nº DE CONTRATO: 319922

CODIGO DE PE-CL-002-02

DATA: 08/23

INDICADA: 02

REVISÃO: 02