



- . Os condutores até #6.0mm² deverão ser flexíveis.
- . Todo eletroduto não cotado será de Ø3/4".
- . Toda fiação não cotada será de #2,5mm².
- . Os cabos deverão ser não halogenados com isolamento para 1kv.
- . Condutores fases: R= Branco / T= Vermelho / S= Preto
Terra = Verde Retorno = Cinza Neutro= Azul Claro
- . Usar fio terra isolado (verde) e independente do fio neutro (azul claro).
- . O fio terra deve percorrer toda instalação elétrica, conectando-se a toda parte metálica não energizada.
- . O fio terra é da mesma seção do circuito que ele acompanha, onde não cotado diferente.
- . Todas as cotas indicadas estão em relação ao piso acabado, com o eixo do item indicado. Quadros, tomadas, etc...
- . As indicações de materiais são orientativas, devendo o proprietário analisá-las na época da compra.
- . Conferir medidas em obra.
- . Todos os equipamentos deverão possuir resistência blindada e corrente de fuga menor que o dispositivo instalado conforme norma NBR-55410.
- . As derivações deverão ser executadas dentro das caixas de passagem.

Legenda - LAJE BANHEIRO	
	Bloco autônomo ilum. emergência na parede
	Curva horizontal 90°
	Luminária LED 30W
	T horizontal 90°

Lista de materiais - LAJE BANHEIRO		
SPDA Estrutural		
	Condutores de proteção (SPDA)	
	Re-bar redonda aço galvanizado	
	50mm²	58.5 m
	80mm²	3.2 m

 <p>FUNTE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA</p>		 <p>MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA</p>		<p>Administração JOSÉ NAZARENO ZEZE GOMES 2021-2024</p>	
<p>Projetista:</p> <p>FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA</p>		<p>Obras: CONSTRUÇÕES DE ANEXOS EM TORNO DO PAÇO</p>			
<p>Coordenador do Projeto:</p> <p>ANTONIO CARLOS FONSECA</p>		<p>RRT/ART: 28027230231457406</p> <p>CAU/CREA: 0000420948-SP</p>	<p>Visão:</p>	<p>Local: PROLONG. ESTRADA SABINA BAPTISTA DE CAMARGO</p>	<p>Nº Contrato: 189/2023</p>
				<p>Título: ESTUDOS E PROJETOS ELÉTRICOS - ANEXO I - ELÉTRICA E SPDA - PLANTA LAJE BANHEIRO</p>	<p>Código: DE-PB-3-OB.01-ELE-002</p>
				<p>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</p>	<p>DEPARTAMENTO DE PROJETOS - APROVAÇÃO (EXAMENADO E ASSINADO)</p>
				<p>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</p>	<p>DEPARTAMENTO DE OBRAS - APROVAÇÃO (EXAMENADO E ASSINADO)</p>
				<p>SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA</p>	<p>DEPARTAMENTO DE PROJETOS - APROVAÇÃO (EXAMENADO E ASSINADO)</p>
<p>Elaboração:</p> <p>JULIO TONETTI</p>		<p>RRT/ART: 13700925</p> <p>CAU/CREA: A58108-9</p>	<p>Visão:</p>	<p>Data: 01/2024</p> <p>Revisão: 01</p>	<p>Escala: 1:75</p> <p>Folha: 02/04</p>